

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3488

Utstedt: 11.10.2018

Fornyet: 28.11.2023

Gyldig til: 01.12.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Celeste termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

Innehaver

Tharaldsen AS
Skomagergata 17
4628 Kristiansand

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1064 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 11.10.2018.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Celeste termostatiske kar- og dusjbatterier, type VM305.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrenging av urene væsker.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrenging av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

