




FDV dokument 1223827

Produkt: Boks lav stender Brann
EI-nummer: 1223827
Vareno: EKO07412
EAN:
Pakningsant.:
Farge: Rød



Produktbeskrivelse:

Flexi+ innfelt brannboks med 6 løp, godkjent for brannklassifiserte vegger EI30, EI60 og EI90. Ved montering av bokser på hver side av vegg, skal disse sideforskyves minimum 20 cm sideveis. For EI90 vegger skal boksene forskyves 20cm på samme vegg for å opprettholde brannklassifiseringen. Brannboksen skal festes med stenderfeste eller festebrakett tilpasset veggtykkelsen. Se kombinasjoner for godkjente bokskombinasjoner. Hulltagning for veggboksen må ikke overstige 74mm og skal utføres med hullsag. Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

Flexi+ boksene har et større boksvolum for bedre plass til koblinger, styreenheter og generelt mer luft for økt levetid for elektronikkprodukter. Festeringen er manuelt justerbar 9-21mm, ringen justeres ved å skru ringen 45° og justeres deretter til ønsket høyde. Når ønsket ringhøyde er oppnådd, låses ringen enten horisontalt eller vertikalt. En høyere festering for inntil 3 platelag leveres som tilbehør og kan byttes forfra etter at boksen er installert i vegg. Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke kan benyttes integrert på koblingsromsiden og leveres også som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtypestet 850°C
Sertifisert: NEMKO, SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 9-21mm
Kapslingsgrad: IP30
Godkjent for bruk i brannklassifiserte vegger: RISE C900152
Se bruksanvisning og godkjenningsdokument for ytterligere informasjon.


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingskjema

Applicable installations and combinations related to fire class

EI 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EI 90	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
 Internett: www.elko.no
 Bank: 6219.05.15880
 Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
 Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
 Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
 Tlf.: +47 67 80 73 00
 Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
 Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
 Tlf.: +47 32 78 91 00
 Faks: +47 32 78 91 01