



FDV dokument 1223829

Produkt: 1.5 boks lav stender Brann
El-nummer: 1223829
Vareno: EKO07418
EAN:
Pakningsant.:
Farge: Rød



Produktbeskrivelse:

Flexi+ innfelt 1,5 brannboks, godkjent for brannklassifiserte vegger EI30 eller EI60. Ved montering av bokser på hver side av veggen, skal disse sideforskyves minimum 20 cm sideveis. For EI90 vegger skal boksene forskyves 20cm på samme vegg for å opprettholde brannklassifiseringen. Brannboksen skal festes med stenderfeste eller festebrakett tilpasset veggtykkelsen. Se kombinasjoner for godkjente bokskombinasjoner. Hulltagning for veggboksen må ikke overstige 74mm og skal utføres med hullsag. Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

Flexi+ innfelt 1,5 boks med 6 løp for 13mm plate. Ringen kan tilpasses 9mm plate ved å skjære av ønsket høyde. Ved bruk av flere platelag kan 6mm utforingsring (el.nr: 1223812) benyttes. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusselokk og propper. Ved boring av hull til 1,5 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57) Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

1,5 boksen kan benyttes til alle doble stikkontakter fra ELKO, men må benyttes for å kunne montere ELKO lavtbyggende stikkontakter i RS, Plus eller Option design.

Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO, SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 13mm
Kapslingsgrad: IP30
Godkjent for bruk i brannklassifiserte vegger: RISE C900152
Se bruksanvisning og godkjenningssdokument for ytterligere informasjon.


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingskjema

Applicable installations and combinations related to fire class

EI 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EI 90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
 Internett: www.elko.no
 Bank: 6219.05.15880
 Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
 Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
 Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
 Tlf.: +47 67 80 73 00
 Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
 Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
 Tlf.: +47 32 78 91 00
 Faks: +47 32 78 91 01