

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3632

Utstedt: 19.05.2020

Revidert: 02.07.2021

Gyldig til: 01.06.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Celeste Stoke termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



### Innehaver

MegaFlis AS  
Billingstadsletta 14  
1396 Billingstad

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1124 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 19.05.2020.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Celeste Stoke termostatiske kar- og dusjbatterier. Følgende modeller inngår:

- › MF-TLY-10CG26-SA-C
- › MF-TKY-10CG27-SA-BG
- › MF-TLY-10CG28-SA-W
- › MF-GR-LY-10BL11-C
- › MF-GR-LY-10BL12-B
- › MF-GR-LY-10BL13-BG
- › MF-GR-LY-10BL14-W
- › MF-GR-YG-06B5-C
- › MF-GR-YG-06B6-B
- › MF-GR-YG-06B7-BG
- › MF-GR-YG-06B8-W
- › MF-GR-TLY-10CG28-SB-BR (Celeste Wakefield)
- › MF-TLY-10CG41-SA-B
- › MF-LY-10BL15-SB-BR (Celeste Wakefield)
- › MF-YG-06B9-SB-BR (Celeste Wakefield)

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

