



Produktsertifikat

Nr. 1051

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Masterboard med tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm

er i samsvar med kravene i NS-EN 13501-1, NS-EN 13501-2,
EN ISO 1182 og EN ISO 1716

**Materiale: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm
(Ubrennbart)**

Kledning: Euroklasse K₁₀ A1 for tykkelse 8, 10, 12 og 15 mm

Overflate: Euroklasse A1 for tykkelse 6, 8, 10, 12 og 15 mm

Innehaver av sertifikatet:

**Etex Nordic A/S
Vendersgade 74, 7000 Fredericia, Danmark**

Produsent:

Fabrikk nr. 3 (Eternit Guangzhou Building System Co., Ltd.) No. 2 Tai Hua
Street, Yonghe Economic District, Getedd, Guangzhou, Guangdong, Kina

Utstedt 02.09.2013

Revidert 23.01.2020

Gyldig frem til 01.10.2023

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....
Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder