

Damixa Titan, tvågrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Titan tvågreppsblandare för tvättställ med eller utan pop up bottenventil. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Tvågreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Tvågrepps tvättställsblandare,

Damixa Titan med eco funktion, anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 620160000.

Damixa Titan med eco funktion, anslutning G 3/8", Damixa nr. 620160038.

Damixa Titan med eco funktion, pop up bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 628160000.

Damixa Titan med eco funktion, pop up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 628160038.

Damixa Titan med pop up bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 628200000.

Damixa Titan med pop up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 628200038.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--------------------------------|--|
| Installationer för tappvatten* | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 09.09 – 20024.00.

Skötselansvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC0796-17 | 2017-08-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P03346



Sida 1 (2)

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

Damixa
✚
RISE Certifiering 1002
SC0796-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 3D101014B och 2017:00088 från Sintef, Norge.
Rapport 392-2015-00323401-03 från Eurofins, Danmark.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 200.
Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.
Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-08-22.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman